



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
tel 12 658-43-24 fax 12 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
KRS 0000057996 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
NIP 679-20-26-141

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAO4-350-04/12

Dotyczy postępowania konkursowego na wykonanie dokumentacji projektowej urządzenia do poboru wód podziemnych w oparciu o otwór OB-1 wraz z niezbędną instalacją hydroforową, stacją uzdatniania wody i instalacjami przyłączeniowymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie ul. Wielicka 267. Znak DAO4-350-04/12.

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na wykonanie dokumentacji projektowej urządzenia do poboru wód podziemnych w oparciu o otwór OB-1 wraz z niezbędną instalacją hydroforową, stacją uzdatniania wody i instalacjami przyłączeniowymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie ul. Wielicka 267.

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. Wykonawca zgodnie z umową ma sporządzić wszelką dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Pytanie nr 2:

„Czy istnieje możliwość odprowadzenia wód popłucznych z instalacji uzdatniania wody?”

Odpowiedź:

Istnieje możliwość odprowadzenia wód popłucznych do instalacji burzowej, kanalizacyjnej bądź do rowu melioracyjnego. Do ustalenia zgodnie z umową na etapie projektu koncepcyjnego.

Pytanie nr 3:

„Czy zaproponowany układ technologiczny – instalacja w dwóch pomieszczeniach – jest obowiązujący?”

Odpowiedź:

Podane pomieszczenia zostały zaproponowane jako alternatywne do wyboru. Do ustalenia zgodnie z umową na etapie projektu koncepcyjnego.

Pytanie nr 4:

„Czy w zakresie projektu należy wykonać przyłącz energetyczny do pompy głębinowej – jeśli tak, to na jakich warunkach?”



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
tel 12 658-43-24 fax 12 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>
KRS 0000057996 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
NIP 679-20-26-141

Odpowiedź:

Zamawiający posiada w Pawilonie Socjalnym rozdzielnię i transformator wysokiego/niskiego napięcia z odpowiednim zapasem mocy. Do ustalenia zgodnie z umową na etapie projektu koncepcyjnego.

Pytanie nr 5:

„Jakie ciśnienie wody należy uzyskać na wejściu do wewnętrznej sieci zakładu?”

Odpowiedź:

Ciśnienie zostanie ustalone na etapie projektu koncepcyjnego. Zamawiający posiada budynki o poziomie sufitu najwyższej kondygnacji 8.30 m. Rozpiętość sieci należy przewidzieć na odległości 150-200 m. Do ustalenia na etapie projektu koncepcyjnego.